

SE.la.9020.1a.13.2021

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 10 § 2, art. 14 § 2, art. 104, art. 108, art. 109 § 2, art. 130 § 3 pkt 1 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 3 ust. 3 pkt 1, § 7 pkt 1 ppkt c, pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 8, zał. Nr 1A tab. 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 22.09.2021r., w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągowych wodociągu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. ul. Górnicza 42, w której stwierdzono obecność enterokoków w ilości - 17 jtk/100ml (data wpływu do PSSE Kielce: 24.09.2021r.) - sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.1094.2021, próbka nr 1113/OBS/SP/21 z budynku biurowca, łazienka męska na parterze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach  
stwierdza

- Brak przydatności surowej wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. ul. Górnicza 42
- Wygaśnięcie decyzji o przydatności wody do spożycia z dnia 28.09.2020r., Nr SE la - 4261/353/20.

Ponadto zarządza

1. Zakaz spożycia nieprzegotowanej wody przez ludzi oraz zakaz wykorzystywania nieprzegotowanej wody do przygotowywania potraw; mycia naczyń kuchennych; mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów z sieci wodociągu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. ul. Górnicza 42, gm. Morawica - termin realizacji; do czasu uzyskania wyników badania stwierdzających jej przydatność do spożycia.
2. Zapewnić użytkownikom wyżej wymienionego wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
3. Podjąć natychmiast działania naprawcze oraz przedłożyć plan ich realizacji do 27.09.2021r
4. Przedłożyć wyniki badań próbek wody potwierdzających wykonanie zarządzenia w pkt 3.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami)  
niniejszej decyzji w pkt 1, 2, 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności  
pkt 4 – po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody.

### Uzasadnienie

Prowadząc systematyczny nadzór sanitarny i laboratoryjny nad jakością wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. ul. Górnicza 42, stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Wynik analizy próbki wody pobranej w dniu 22.09.2021r., w ramach kontroli wewnętrznej wykazał odchylenia od wymagań mikrobiologicznych, stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie obecności enterokoków w ilości- 17 jtk/100ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.1094.2021, próbka nr 1113/OBS/SP/21 z budynku biurowca, łazienka męska na parterze).

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. Nr 1A tab. 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna liczba enterokoków w wodzie winna wynosić nie więcej niż 0 jtk/100ml.

Część spośród blisko 30 gatunków zaliczanych do rodzaju *Enterococcus* stanowi czynniki etiologiczne większości zakażeń, w tym zakażeń szpitalnych, często infekujących układ moczowy. Nie bez znaczenia pozostają także właściwości chorobotwórcze innych gatunków. *Enterokoki kałowe* mają znaczący udział w zakażeniach krwi, zapaleniu żołądka, zapaleniu wsierdza, zapaleniu szpiku, zapaleniu woreczka żółciowego czy zapaleniu opłucnej - źródło informacji: „*Mikrobiologia Lekarska*” - Maria Zaręba i Jerzy Borowski Warszawa 1997, „*Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych*” – Anna Grabińska – Łoniewska i Edward Siński, Warszawa 2010.

W związku z tym, że powyższe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w przedmiotowym wodociągu stwarza realne i bezpośrednie zagrożenie zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) zarządził zakaz spożycia nieprzegotowanej wody przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. ul. Górnicza 42, gm. Morawica, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Powyższe rozstrzygnięcie jest zgodne z orzecnictwem Naczelnego Sadu Administracyjnego, które mówi iż decyzja wydana na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. ma na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, oraz jest sankcją dla określonego podmiotu stwarzającego zagrożenie poprzez nieodpowiednie warunki sanitarne dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu (wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17.10.2008r., II OSK 1229/07).

Potwierdza to także wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29.01.2009r., II SA/Ke 743/08 „do zastosowania sankcji określonych w tym przepisie wystarczy oprócz naruszenia wymagań higienicznych lub zdrowotnych, istnienie realnego bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, co nie oznacza, iż muszą wystąpić konkretne skutki w postaci co najmniej rozstroju zdrowia.”

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody, obowiązuje zakaz wykorzystywania nieprzegotowanej wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów.

Możliwe jest wykorzystanie nieprzegotowanej wody do celów sanitarnych tj. WC. Do spożycia należy używać wodę przegotowaną lub dostarczoną przez właściciela wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez właściciela wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej, może być używana po jej uprzednim przegotowaniu.

Na czas obowiązywania zakazu korzystania z urządzenia należy zapewnić użytkownikom wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z zaistniałą sytuacją należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze celem skutecznego wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, co reguluje § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. Należy mieć na uwadze, że do skutecznego przywrócenia prawidłowej jakości wody, środek dezynfekcyjny musi się w wodzie rozpuścić. Ważne jest też mechaniczne płukanie wodociągu. Z tych powodów nie zaleca się w sensie dosłownym unieruchomienia wodociągu. O podjętych działaniach należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Wyniki badania wody potwierdzające wykonanie zarządzenia należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach.

Zobowiązany do wykonania zarządzeń niniejszej decyzji jest Kopalnia „Morawica” S.A. ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica jako właściciel i zarządca przedmiotowego wodociągu.

Zgodnie § 7 pkt 1 pkt c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana przez podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę obejmuje m.in. wykonywanie badań jakości wody również każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody (szczególnie jej pogorszenie).

Natomiast zgodnie z § 7 pkt 6 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, obejmuje uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji o przekroczeniach wartości parametrycznej parametru określonego w zał. Nr 1A tab. 1 lp. 2.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Jednocześnie, ze względu na słuszny interes społeczny, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) należało stwierdzić wygaśnięcie decyzji stwierdzającej przydatność wody do spożycia z dnia 28.09.2020r., Nr SE Ia – 4261/353/20 dla przedmiotowego wodociągu, gdyż w obecnym stanie nie odpowiada ona wymaganiom zawartym w załączniku Nr 1A tab. 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, jak również może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody wyżej wymienionego wodociągu.

W dniu 24.09.2021r. o godzinie 12<sup>10</sup> mając na uwadze zdrowie ludzi oraz działając na podstawie art. 14 § 2 i art. 109 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), poinformowano stronę o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody z wodociągu Kopalni „Morawica” S.A. w Morawicy ul. Górnicza 42 i wydano ustną decyzję o zakazie spożycia nieprzegotowanej wody przez ludzi oraz braku przydatności surowej wody do spożycia przez ludzi. Poinformowano także, że w dniu 24.09.2021r., wydana zostanie decyzja z doręczeniem stronie na piśmie.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 ww. ustawy.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje około 36 pracowników Kopalni Morawica S.A. w Morawicy ul. Górnicza 42.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonanie niniejszej decyzji (art. 130 § 3 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kielcach

*GJM*  
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Kopalnia Morawica S.A. ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica (również drogą elektroniczną na adres: [sekretariat@kwmorawica.pl](mailto:sekretariat@kwmorawica.pl)).
2. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica (również drogą elektroniczną na adres: [gmina@morawica.pl](mailto:gmina@morawica.pl)).

3. aa.  
KS/JJ

