




„Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny / Morawica) w systemie projektuj i buduj”

Tomasz Kościelecki
Zastępca Dyrektora Oddziału
O/KI.KP-7.4180.1.2020.1.78.tk



Kielce, dnia 17.07.2020r.

POLECONY

Pan Marcin Dzięwiecki
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Morawica

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica

Dot.: Kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza

W odpowiedzi na maila z dnia 29.06.2020 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, iż projekt nie przewiduje budowy pochylni jak również montażu wind przy kładce dla pieszych w miejscowości Bilcza. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §127 ust. 13 przy przedmiotowej kładce dla pieszych nie jest wymagana pochylnia dla niepełnosprawnych :

„Dojście do bezkolizyjnego przejścia dla pieszych powinno być wyposażone w pochylnie, jeżeli przejście dostosowane do osób niepełnosprawnych jest w odległości większej niż 200 m..”

W bliskiej odległości (ok. 157m) od przedmiotowej kładki zlokalizowane jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z przejściami dla pieszych dostosowanymi do osób niepełnosprawnych. Przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zapewni warunki bezpiecznego poruszania się pieszych w tym również osób niepełnosprawnych. W rejonie przejścia zastosowane zostaną obniżone krawężniki jak również płytki ryflowane ułatwiające poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Tomasz Kościelecki

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a